

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „ Budowa mostu przez ciek b/n w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec”

Stosownie do art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie dróg którymi będzie możliwy dojazd do placu budowy pojazdów o masie ponad 40 ton (m.in. betonomieszarki, zestawu niskopodwoziowego do przerzutu palownicy) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie , że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne powstałe uszkodzenia wskazanych dróg wynikłe z odbywających się transportów na potrzeby budowy.

Odpowiedź na pytanie 1.:

Dojazd do obiektu drogami powiatowymi. Na drogach powiatowych mogą się poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton. Wykonawca powinien używać pojazdy spełniające w/w warunki. W przypadku występowania ograniczeń Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych wyda zezwolenia na poruszanie się specjalistycznych pojazdów oraz przekraczającym ograniczenia na znakach drogowych.

Pytanie2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zadania konieczne jest wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych zgodnie przedmiarem robót oraz , że Zamawiający dysponuje dokumentami formalno –prawnymi zezwalającymi na wykonanie kładki.

Odpowiedź na pytanie 2:

Projekt tymczasowej kładki technologicznej na czas prowadzenia robót opracowuje wykonawca , który może wykorzystać materiały z rozbiórki istniejącego mostu.

Kładka winna służyć pracownikom jak również miejscowym mieszkańcom celem pokonywania przeszkody. Kładkę należy wykonać w granicach zakresu robót w dogodnym miejscu uznanym przez wykonawcę.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie:

- dokumentu w oparciu o który zrealizowany ma zostać przedmiot zamówienia.
- pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocne pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Kolidujące drzewa z obiektem mostowym zostały usunięte.

Pytanie 5:

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej pomiędzy częścią opisową, rysunkową a specyfikacją dotyczącą barier i barieroporęczy, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie jakie parametry mają posiadać bariery i barieroporęcze dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie 5:

Należy zastosować bariery i barieroporęcze o systemowym rozstawie słupków określonym przez Dostawcę/ Producenta. Muszą one spełniać wymagania podane w STWIORB, tj. :H1W7- barieroporęcze na obiekcie oraz N2W3 – bariery na dojazdach.

Parametry barier na dojazdach wskazane w przedmiarze i opisie należy potraktować jako omyłkę pisarską.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Eugeniusz Szczebiwilk

Dyrektor ZDP

